

Ogłoszenie nr 2021-11282-29227

Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 5,1 MW w Tomaszowie Mazowieckim

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 8

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-02-02, data opublikowania 2021-02-02

Dzień dobry,

w związku z zainteresowaniem zamówieniem pn.: "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 5,1 MW w Tomaszowie Mazowieckim" prosimy o wyjaśnienie treści w Zapytania ofertowego.

Prosimy o informację czy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Oferent może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów pod warunkiem zapewnienia ich faktycznego udziału w realizacji zamówienia w zakresie, w jakim udzielili oni zgody na wykorzystanie potencjału (udział podmiotów trzecich nie może być pozorny)

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-02-09, data opublikowania 2021-02-13

1. Zapytanie Ofertowe nr 1/2020 pkt 5.1, ppkt 1. – Czy oferent/wykonawca spełni warunek doświadczenia opisany w ppkt 1., jeżeli wykaże, że zaprojektował, dostarczył, zamontował i przeprowadził rozruch co najmniej dwóch instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy co najmniej 2MW rozumianej jako układ technologiczny składający się z systemu transportu paliwa, rusztu, kotła oraz instalacji oczyszczania spalin.

☐ Jednocześnie chcielibyśmy wskazać, że to kocioł wraz z rusztem oraz pozostałymi urządzeniami pomocniczymi jest głównym i najważniejszym elementem dla tego zadania inwestycyjnego, przez co doświadczenie i know-how w tym zakresie winno być rozstrzygające dla warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia, co znajduje również odzwierciedlenie w Państwa kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty, gdzie cena nie jest jedynym kryterium.

2. Zapytanie Ofertowe nr 1/2020 pkt 5.1, ppkt 1. – Czy oferent/wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeżeli w tym zakresie będzie opierał się na wiedzy, doświadczeniu i referencjach swojego podwykonawcy, który zostanie przez niego wskazany w stosownym załączniku do oferty.

Udzielono odpowiedzi

1. Zamawiający oczekuje wykonania robót budowlanych w zakresie budowy budynku kotłowni oraz urządzeń budowlanych. Oczekuje zatem doświadczenia w prowadzeniu robót budowlanych. Zamawiający zatem dopuszcza wykazanie spełnienia warunku uczestnictwa jako „zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji” w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, gdyż zakres ten literalnie mieści się w warunku zapisanym w ogłoszeniu i Zapytaniu Ofertowym. Jednakże dla spełnienia warunku doświadczenia w postaci „realizacji 2 robót budowlanych ...” Zamawiający oczekuje posiadania doświadczenia w zakresie realizacji robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dlatego też dostawa i montaż urządzenia - jeżeli nie była robotą budowlaną w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane - nie jest wystarczająca dla wykazania wymaganej wiedzy i doświadczenia.

2. Odpowiedź na zadane pytanie zawarta została w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-02-12, data opublikowania 2021-02-22

1. PFU str.7 - podano parametry wody sieciowej. Czy zamówienie obejmuje stację odgazowania i zmiękczenia wody? Czy można wykorzystać istniejącą instalację i czy spełnia ona warunki zgodne z normą EN 12952-12:2006 jak dla wody kotłowej?

2. PFU str. 19 - Parametry sieci ciepłowniczej - podane zostały ciśnienia w punktach przyłączeniowych. Jakie przepływy i temperatury są utrzymywane w sieci ciepłowniczej w okresie sezonu grzewczego jak i okresu letniego?

3. Z zapisów PFU wynika instalacja z jednym kotłem biomasowym 5.1MW. W pkt. 1.1.4.5 występuje informacja: Komin ma być wspólny dla obydwu kotłów. W PFU Brak informacji o drugim kotle obejmującym zamówienie. Czy komin ma być dostosowany do przyłączenia wspomianej instalacji 4.9MWt, nie objętej przetargiem?

4. Pkt. 1.1.4.8 - Rurociąg ciepłowniczy prowadzić w oparciu o planowany przebieg przedstawiony w załączniku nr 1. Załącznik 1 (PZT) nie przedstawia planowanego przebiegu trasy rurociągów oraz nie wskazuje punktów przyłączeniowych. Prosimy o uzupełnienie tych informacji.

Udzielono odpowiedzi

1. Zamówienie nie obejmuje wykonania stacji odgazowania i zmiękczenia wody. Woda dostarczana do systemu spełnia wymagania normy dla wody kotłowej

2. Przepływy w sieci: - Przepływ

a. Lato: 200 m³/h

b. Zima: 1000 m³/h

3. Komin należy wybudować dla projektowanej instalacji składającej się z jednego kotła.

4. Należy zaplanować przebieg rurociągu w oparciu o lokalizację kotłowni nowoprojektowanej (Zał. nr 1) i istniejącej (pokazanej w Zał. nr 4). Należy przyjąć do obliczeń parametry rurociągu podane w PFU (długość, średnicę)

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie

Pytanie numer 4, data wysłania 2021-02-15, data opublikowania 2021-02-26

Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 pkt 5.1, ppkt 1 – Czy oferent spełni warunek doświadczenia opisany w w/w punkcie jeśli zostanie wykazane równocześnie, że:

- jeden z podwykonawców oferenta zaprojektował, dostarczył, zamontował i przeprowadził rozruch co najmniej dwóch instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy co najmniej 5 MW rozumianej jako układ technologiczny składający się z systemu transportu paliwa, rusztu, kotła oraz instalacji oczyszczania spalin;

- oferent lub jego podwykonawca zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane w zakresie obiektów budowlanych o konstrukcji i kubaturze zbliżonej do tej wymaganej w Państwie Zapytaniu Ofertowym.

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedzi na zadane pytanie udzielono przy pytaniu nr 2

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie

Pytanie numer 5, data wysłania 2021-02-17, data opublikowania 2021-02-26

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 1 miesiąc.

Swoją prośbę motywujemy sytuacją związaną z pandemią oraz ograniczeniami w komunikacji z naszymi partnerami z zagranicy.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie

Pytanie numer 6, data wysłania 2021-02-18, data opublikowania 2021-02-26

1. Proszę podać aktualną konfigurację i aktualną wersję istniejącego systemu SCADA istniejącej ciepłowni, do którego należy przewidzieć transmisję danych o parametrach pracy.

2. Prosimy o podstawowe informacje lub przesłanie dokumentacji dla istniejącego systemu sterowania

Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej.

3. Prosimy o podanie nazwy firmy obsługującej ten obecny nadrzędny system sterowania i wizualizacji SCADA

4. Prosimy o wskazanie miejsca zasilania w istniejącej instalacji SN 6kV na potrzeby nowego przyłącza elektroenergetycznego.

5. Prosimy o przesłanie aktualnej dokumentacji miejsca wpięcia w sieć SN.

6. W PFU pkt. 1.1.1 określono zakres robót drogowych:

17. Droga pożarowa – utwardzenie wykonane z kostki betonowej wraz z podbudową o nośności zapewniającej przejazd wozów bojowych straży pożarnej

18. Dojazdy - utwardzenie wykonane z kostki betonowej lub płyt betonowych wraz z podbudową o nośności zapewniającej przejazd pojazdów ciężarowych

dostarczających paliwo do kotła oraz pojazdów serwisowych

Proszę o precyzyjne określenie zakresu dróg. Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie robót jest droga zaznaczona na rysunku Zał. Nr 1 „Zagospodarowanie terenu” jako „przebudowa istniejącej drogi” i co Zamawiający rozumie przez określenie przebudowa.

Udzielono odpowiedzi

1. Obecna konfiguracja systemu SCADA obejmuje:

- dwa redundantne serwery operatorskie ASIX.Evo typu ASIX-WAAS (1024 zmienne, wersja oprogramowania 8). Serwery są jednocześnie stacjami operatorskimi. Serwery łączą się z warstwą procesową opartą o sterownik SIEMENS S7-300 poprzez łącze Ethernet (protokół Profinet). Dodatkowo jeden serwer operatorski łączy się przez gateway RS485/M-bus z przelicznikiem MULTICAL;

- terminal operatorski (w biurze ciepłowni) ASIX.Evo typu ASIX-WAUO (wersja oprogramowania 8).

Terminal łączy się z serwerami systemu ASIX łączem typu Ethernet.

2. Informacje jak w odpowiedzi na pyt. 1

3. Firma AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Białystok, ul. Mickiewicza 95F

Kontakt:

DARIUSZ NIZIO

tel. 604 683 253

mail: dariusz.nizio@aps.pl

4. Zgodnie z zapisami PFU "Należy zaprojektować i wykonać przyłącze elektroenergetyczne potrzeb własnych o długości (orientacyjnie) 250 m wraz z transformatorem 630 kVA.

Dobór przewodów zapewniający minimalizację spadków napięć dla normalnej pracy układów kotłowni i magazynu z rezerwą dla urządzeń stosowanych przy naprawach i remoncie o wielkości ok. 20% przyjętego zapotrzebowania na moc"

5. W nawiązaniu do zapisów PFU odnośnie przyłącza elektroenergetycznego Zamawiający nie posiada przedmiotowej dokumentacji.

6. Zgodnie z formułą "zaprojektuj i wybuduj" precyzyjne określenie lokalizacji i zakresu prac do wykonania w obrębie projektowanej infrastruktury technicznej, w tym dróg pożarowych, leży w gestii wykonawcy, gdyż musi ono zostać dopasowane do konkretnego, zaproponowanego przez niego

rozwiązania.

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie

Pytanie numer 7, data wysłania 2021-02-22, data opublikowania 2021-02-26

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu p.n. Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 5,1 MW w Tomaszowie Mazowieckim - Ogłoszenie nr 2021-11282-29227, Qenergy Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z 04.03.2021 10:00:00 na 18.03.2021 10:00:00. Przygotowanie materiałów wymaganych do złożenia oferty oraz prace projektowe w tym zakresie wymagają znacznej ilości czasu. Mając na uwadze, że przygotowywana oferta powinna być sporządzona starannie, z dbałością o detale, dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie oferty według wymagań Zamawiającego z PFU uwzględnieniem odpowiedzi na pytania wynikające z postępowania przetargowego w sposób ułatwiający dalszą współpracę. Sytuacja epidemiologiczna utrudnia przygotowanie oferty, w szczególności pozyskanie ofert od firm trzecich, które obciążone są odgórnymi zarządzeniami, przez co czas przygotowania ofert wydłuża się. W obecnej sytuacji uniemożliwi to przygotowanie oferty w wyznaczonym czasie do 04.03.2021.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie

Pytanie numer 8, data wysłania 2021-02-23, data opublikowania 2021-02-26

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert? W związku z zamiarem pozyskania oferty od zagranicznego producenta instalacji produkcji ciepła z biomasy zachodzi konieczność przetłumaczenia dokumentacji przetargowej. Niestety termin składania ofert jest dla nas zbyt krótki. Potrzebujemy co najmniej dwóch do trzech tygodni czasu więcej.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert

Z uwagi na brak zmiany warunków zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie
